

STRAUB OHG | Dr.-Troch-Straße 17 | 99867 Gotha

Pol-Strawa Sp. z o.o.
Maria Radowiecka
ul. Siemianowiecka 24a
40-301 Katowice
Polen

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Datum

04.12.2013

Gotha, 09.12.2013

Konformitätserklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma STRAUB OHG - Dr.-Troch Str. 17 - 99867 Gotha bestätigt für die nachfolgend aufgeführten Produkte folgende Produkteigenschaften:

1. Produkte und Artikelnummer

- Mixing Unit M1 ohne Pumpe
Artikel - Nr.: 07-M01005R1
- Mixing Unit M1 mit Solar-Pumpe
Artikel – Nr.: 07-M01105v-PL
Artikel – Nr.: 07-M01105v-R1
- Mixing Unit M1 mit elektronisch geregelter Pumpe
Artikel – Nr.: 07-M01201R1
- Mixing Unit M2 ohne Pumpe
Artikel - Nr.: 07-M02005R1
- Mixing Unit M2 mit Solar-Pumpe
Artikel – Nr.: 07-M02105v-PL
Artikel – Nr.: 07-M02105v-R1
- Mixing Unit M2 mit elektronisch geregelter Pumpe
Artikel – Nr.: 07-M02201R1

2. Produkteigenschaften

Für die unter Punkt 1 aufgeführten Produkte erklären wir hiermit die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen, sowie die Materialzusammensetzung:

- Spezialprofil aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10) nach EN 10088-2

Seite 1 von 2

STRAUB OHG

Von-Krafft-Straße 5 | D-73337 Bad Überkingen
Telefon +49 (0)7331 30491-26
Telefax +49 (0)7331 30491-37
E-Mail info@straub.de.com
Web www.straub.de.com

Gesellschafter-Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH) Hans Straub
Dipl.-Ing. Gerhard WillnederAmtsgericht Ulm HRA 721138
Ust.-Id. DE814986291

Bankverbindung

Kreissparkasse Goppingen
Konto 160 089 48
BLZ 610 500 00
IBAN DE 93 6105 0000 0016 0089 48
BIC-CODE GPP5 DE 6G XXX

- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (für Anschlussbauteile)
- Anschlussbauteile aus Messing CW614N, vernickelt
- Thermostateinsatz aus Messing CW602N, blank
- Centellen Dichtungen WS 3825 (DIN 3535-6)
- Sicherungskleber Selon 336 für Anschlussbauteile
- Parker- O-Ringe aus EPDM 70 Shore peroxidisch vernetzt (Werkstoff E8790-70)
- Gehäuseanlegethermostat Afriso GAT / 7HC Gehäuseschutzart IP40, Zulassungen ENEC 03 und CE
- Umwälzpumpen Lowara eco FLOOR-T1 15-6/130 BP100 und Grundfos Solar 15 – 65 / 130, erfüllen die Maschinen-, EMV- und die Niederspannungsrichtlinien der EU gemäß folgender Normen: EN 292, EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51.

Die Firma STRAUB OHG ist ISO 9001:2008 zertifiziert.

Freundliche Grüße,



Dipl.-Ing. Gerhard Wilneder
Gesellschafter-Geschäftsführer
STRAUB OHG

STRAUB OHG

Von-Krafft-Straße 5 | D-73337 Bad Überkingen
Telefon +49 (0)7331 30491-26
Telefax +49 (0)7331 30491-37
E-Mail info@straub.de.com
Web www.straub.de.com

Gesellschafter-Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH) Hans Straub
Dipl.-Ing. Gerhard Wilneder

Amtsgericht Ulm HRA 721138
Ust.-Id. DE314936191

Bankverbindung

Kreissparkasse Goppingen
Konto 160 089 48
BLZ 610 500 00
IBAN DE 93 6105 0000 0016 0089 48
BIC-CODE GOPS DE 60 XXX